



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo


28 de abril de 2021

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 521/2021

Exmo. Sr. Raimundo Rui (Rui Nova Onda)

Em atenção ao Of. nº 585/2021 referente ao Requerimento nº 577/2021, encaminhamos Ofício nº 31/2021-DES em anexo, provindo do Departamento Municipal de Esportes e Ofício DMS – 347/2021 em anexo, provindo do Departamento Municipal de Saúde.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

A Disposição dos Vereadores

02 / 08 / 2021

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em
13/07/2021

funcionário

Exmo. Sr. Vereador
RAIMUNDO RUI (RUI NOVA ONDA)
Câmara Municipal
NESTA.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

Ofício DMS – 347 / 2021

22 de junho de 2021

Excelentíssima Senhora

Em atenção ao Ofício nº 585/2021-pf referente ao Requerimento nº 577/2021, de autoria do nobre vereador senhor Junior da Van, solicitando que seja providenciada a limpeza da piscina do Centro de Especialidades, bem como a instalação de grades de proteção ao redor da mesma, encaminhamos Ofício Centro de Especialidades 016/2021 elaborado pela Coordenadora Administrativa.

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Dr. Douglas Moretti
Diretor Municipal de Saúde

Exma. Sra.
Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
São João da Boa Vista - SP

São João da Boa Vista, 18 de junho de 2021.

Ofício Centro de Especialidades- 016/2021


Ilm. Sr. Fabio Ferraz

Assessor Técnico da Diretoria
Departamento Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Em atenção ao Ofício nº 585/2021 – pf, referente ao Requerimento nº 577/2021 da Câmara Municipal, datado no dia 01/06/2021, e enviado para nossa avaliação no dia 18/06/2021, informamos que a manutenção e limpeza da piscina é realizada quinzenalmente, sendo a última realizada no dia 09/06/2021.

Quanto as grades de proteção, agradecemos a sugestão e a mesma será avaliada. A piscina fica em local com área livre de passagem, reforçando que o local não é de acesso aos clientes.

Atenciosamente,



Fernanda Peres Dornellas

Coordenadora Administrativa CEO Dr. Palmyro Ferranti
Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

C/C

Claudia Mariano

Gerente Convênio 005/2018

Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

Recb 21/06/21
Gabriela



Ofício nº 31/2021 - DES

São João da Boa Vista, 21 de junho de 2021.


A Sra. Maria Teresinha de Jesus Pedroza

Assunto: Resposta Requerimento nº 577/2021

Senhora Prefeita,

Em resposta ao Ofício nº 585/2021 de 01 de junho de 2021, respondendo ao Requerimentos nº 577/2021, informamos que o motor da piscina do Centro de Especialidades estava quebrado e assim que o conserto foi providenciado, no dia 08 de junho de 2021, nossa equipe de manutenção foi comunicada e realizou a limpeza adequada. Quanto ao gradil, não compete ao nosso Departamento a instalação.

Atenciosamente,



Marcelo Siqueira
Diretor Departamento de Esportes