



Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

671/2025

OFÍCIO Nº 1.472/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº _____

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2025.

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 615/2025 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 615/2025, de autoria do nobre vereador José Urias de Barros Filho (Carioca), encaminhamos a resposta do Departamento de Saúde, através do Ofício nº 774/2025/DMS/DIRETORIA, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito das solicitações lavradas no requerimento supramencionado.

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO:723406068
53
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO:72340606853
Dados: 2025.10.23 16:03:16
-03'00'

3 11 25
por delegado
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL

Recebido, recebido dia
29.10.25
MARINA HIDEMI Y. TUCCIARELLI
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Ofício nº 1.472 (2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

oms

Ementa: Solicita ao Executivo informações e providências em relação à falta de energia na UPA 24 horas no dia 08 de outubro.

REQUERIMENTO N° 615/2025

REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo, solicitando as seguintes informações:

- Atualmente, existem geradores de energia na UPA 24 horas?
- No dia 08 de outubro, a Unidade de Saúde ficou sem energia elétrica, e vários pacientes se queixaram da demora para que a situação fosse resolvida. Portanto, gostaria que fosse informado quais as providências foram tomadas e o porquê de tanta demora;
- Em caso de não haver geradores de energia, solicito que seja providenciada a compra e instalação dos mesmos.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 09 de outubro de 2025.


CARIOWA
VEREADOR - REPUBLICANOS

OFICIO - 45

13.10.25
por allegação
Presidente



Município de São João da Boa Vista
Departamento Municipal de Saúde
Diretoria

OFÍCIO N° 774/2025/DMS/DIRETORIA

São João da Boa Vista, 22 de outubro de 2025.

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO N° 615/2025.

Excelentíssimo Senhor,

Com minhas cordiais saudações, a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento Municipal de Saúde, em atenção ao recebimento do **REQUERIMENTO N° 615/2025**, de autoria do nobre vereador Carioca, que solicita, em síntese, “*informações e providências em relação à falta de energia na UPA 24 horas no dia 08 de outubro*”, informa:

Considerando o recebimento do requerimento em epígrafe, encaminho, a seguir, a devolutiva aos questionamentos apresentados:

- *Atualmente, existem geradores de energia na UPA 24 horas?*
Resposta: Sim, há gerador de energia elétrica, devidamente instalado.
- *No dia 08 de outubro, a Unidade de Saúde ficou sem energia elétrica, e vários pacientes se queixaram da demora para que a situação fosse resolvida. Portanto, gostaria que fosse informado quais as providências foram tomadas e o porquê de tanta demora.*

Resposta: Na data mencionada, por volta das 20h00, o município de São João da Boa Vista foi atingido por uma forte tempestade, acompanhada de descargas atmosféricas. Uma delas, de grande intensidade, atingiu a região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica na rede pública e, simultaneamente, a danificação do sistema de gerador da unidade, impossibilitando seu acionamento imediato. Assim que o problema foi identificado, equipes de manutenção foram acionadas e iniciaram prontamente os trabalhos de reparo. Durante o período em que a unidade permaneceu sem energia, os atendimentos de menor complexidade foram mantidos com os devidos cuidados, enquanto os casos mais graves foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, que prestou o suporte necessário, garantindo a continuidade da assistência à população. Após intervenção técnica emergencial, o gerador voltou a operar por volta das 22h40, restabelecendo o fornecimento interno até a normalização da rede pública, ocorrida apenas na manhã do dia 09 de outubro de 2025.



Município de São João da Boa Vista
Departamento Municipal de Saúde
Diretoria

- *Em caso de não haver geradores de energia, solicito que seja providenciada a compra e instalação dos mesmos.*

Resposta: Não se aplica, uma vez que a unidade já possui gerador em funcionamento.

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

HELOISA APARECIDA BERNARDI TRAFANI
Diretora Municipal de Saúde

PROTOCOLO

22/10/2025
Heilo Trafani

Exmo. Sr.
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
São João da Boa Vista – SP